

ESTENSIONE DELLA APPLICABILITA' DEI RISULTATI DI PROVA  
EXTENSION DE L'APPLICABILITE' DES RESULTATS DE L'ESSAI

RICHIEDENTE: DEMANDEUR:	DE RIGO REFRIGERATION S.R.L. VIA CAVASSICO INFERIORE 1 32028 TRICHIANA (BL)	
DENOMINAZIONE DEL MATERIALE: DENOMINATION DU MATERIEL:	PANNELLO PER CELLE FRIGORIFERE PANNEAUX POUR CHAMBRES FROIDES (Spessori/Epaisseurs: 60 – 90 – 110 mm.)	
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: DESCRIPTION DU PRODUIT:	pannello sandwich costituito da cuore in espanso rigido di colore giallo chiaro avente le superfici maggiori rivestite in lamiera verniciata di colore grigio chiaro panneau sandwich constitué d'un coeur en mousse de Polyuréthane rigide de couleur jaune clair dont les surfaces les plus grandes sont revetues en tôle vernie de couleur gris clair	
Norma di riferimento Directive de référence	Estremi dei Rapporti di Prova Identification des rapports d'essai	Classificazione Classement
<b>NF P 92-501(1995)</b> - Décret Français du 21 Novembre2002 Essais de Réaction au Feu des matériaux	1428.P/07 (Spessore/Epaisseur: 60mm/90mm.)	M2
<b>NF P 92-501(1995)</b> - Décret Français du 21 Novembre2002 Essais de Réaction au Feu des matériaux	1430.P/07 (Spessore/Epaisseur: 110mm.)	M2

Sulla base dei risultati sopra riportati, e delle dichiarazioni da parte del Richiedente che attesta che il pannello di spessore intermedio (90 mm.) è fabbricato nel medesimo modo e con i medesimi materiali e struttura dei prodotti aventi spessore 60mm e 110 mm. si può considerare che il prodotto

**PANNELLO CELLE FRIGORIFERE**

sia stato verificato anche per lo spessore 90mm.

Pertanto, si può attribuire anche per tale spessore la classe di reazione al fuoco M2.

Sur la base des résultats mentionnés ci-dessus, et de la déclaration du Demandeur qui certifie que le panneau d'épaisseur intermédiaire (90 mm.) est fabriqué de la même façon et avec les mêmes matériaux et structure des produits que les épaisseurs 60 mm et 110 mm, on peut considérer que le produit

**PANNEAU pour CHAMBRES FROIDES**

a été aussi vérifié pour l'épaisseur 90 mm.  
En conséquence, on peut donner le classement de réaction au feu M2 pour cet épaisseur aussi.

Prato, 22/11/2007

Il Responsabile Certificazione  
Le Responsable du classement

Il Direttore del Laboratorio  
Le Directeur du laboratoire

I risultati riportati nei Rapporti di Prova sopra citati e per conseguenza della loro estensione espressa nel presente documento si riferiscono solo ai campioni forniti dal Richiedente (rif. codice laboratorio no. 1428/07 e no. 1430/07).

Il presente documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova sopra citati.

Les résultats cités dans les Rapports d'Essai mentionnés ci.-dessus et par conséquence de leur extension écrite dans le présent document se réfèrent seulement aux échantillons transmis par le Demandeur (ref. Code laboratoire no. 1428/07 et no. 1430/07).

Ce document doit être lu conjointement avec les Rapports d'Essai mentionnés ci-dessus.

